

ООО «Виссманн»
Телефон: (495) 663 21 11
Телефакс: (495) 663 21 12

30.08.2011

Исх. № 969897**Информационное письмо**

Настоящим информируем о том, что компания ООО «Виссманн» Россия предоставляет гарантию на напольные чугунные котлы Vitogas 100-F GS1(A..Z), Vitorond 100 VR2(A..Z), Vitorond 200 VD2(A..Z), Vitorondens 200 BR2 (A..Z), Vitorondens 222 BS2 (A..Z), стальные котлы Vitola 200 VB2(A..Z), Vitoplex 100 PV1(A..Z), Vitoplex 200 SX2(A..Z), Vitoplex 300 TX3(A..Z), а также настенные водогрейные котлы Vitopend только в том случае, если в качестве теплоносителя используется вода, соответствующая «Нормативным показателям по качеству воды», антифриз Antifrogen N или Antifrogen L, приобретенный в ООО «Виссманн» Россия.

При подборе оборудования и проектировании необходимо учитывать:

1. Теплоемкость и теплопроводность теплоносителя меньше, чем у воды, а значит необходимо предусмотреть увеличение мощности радиаторов отопления, а также внутриспольного отопления.
2. Коэффициент теплового расширения теплоносителя больше, чем у воды, а это приведет к увеличению объема расширительного бака,
3. Вязкость теплоносителя больше, чем у воды, что непременно скажется на подборе более мощного циркуляционного насоса.
4. При использовании в качестве теплоносителя антифриза характеристики котлов могут отличаться от паспортных.
5. Недопустимо использование трубопроводов, имеющих внутреннее цинковое покрытие. Водногликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует обильный осадок, который может вывести из строя систему отопления.

Руководитель технической службы

Тюрин В. П.

Региональные руководители
технической службы:

Иванов М. Е

Евстигнеев А. К.

Инженеры Академии

Кениг И. А.

Соловьев С. А.

Заместитель Генерального
директора ООО «Виссманн»

Шуберт М.

