

Информационный биллетень: Настройка термостата в бойлерах

ИНФОРМАЦИЯ – Бойлеры серий Smart и Comfort

Описание:

В соответствии с нормами по обеспечению дополнительной безопасности в системах отопления и нагрева горячей воды (EN 12897:2006) мы изменили настройку термостатов управления для водонагревателей.

ННовый диапазон регулирования термостата бойлера : 60°C - 80°C

Макс. температура для термостата с ручным перезапуском понижена до 89°C

Модельный ряд	Арт.панели	Термостат	Термостат с перезапуском
Smart 100 - 420	A1002069	Да	отсутствует
Smart 320 – 420 (UK)	A1002120	Да	Да
Smart E (Plus) – Smart 600 – Smart ME 200	A1002122	Да	Да
Smart EW – Comfort E	A1002121	Да	Да
Smart ME (300-400)	A1002119	Да	Да
Comfort	A1002275 (Kit)	Да	отсутствует

В отношении какой продукции действует:

С настоящего момента все панели управления бойлеров оснащаются термостатами в соответствии с текущим биллетенем.

Новые термостаты введены в каталог запасных частей. Ниже приведены соответствующие замены.

Артикул A1002038 вместо артикула 54442045

Артикул A1002099 вместо артикула 54764030

Артикул A1002100 вместо артикула 54764020

Причина замены:

Оптимизация системы безопасности оборудования для защиты от перегрева

Необходимость в обратном отчете :

Нет необходимости.

