



Партнерам ООО «Бош Термотехника»

Исп. Топоров Г.В., Руководитель направления «Напольные котлы»
Телефон + 7 495 560 90 65 внутр. 9726
gennady.toporov@bosch-buderus.ru

ООО "Бош Термотехника"
ИНН 7724506852
Юр.адрес: ул. Котляковская,
д. 3
115201 Москва, Россия
Почтовый адрес:
Вашутинское ш., 24
141400 Химки, Московская
обл., Россия
Телефон +7 495 560 9065
<http://www.bosch-climate.ru>
<http://www.buderus.ru>

Апрель 30, 2015

Информационное письмо

Уважаемые дамы и господа,

Настоящим подтверждаем, что компания Bosch Thermotechnik GmbH предоставляет гарантию на напольные чугунные котлы серий Logano G124, G125, G225, G234, GE 315, GE515, GE615, G334, G434, на твердотопливные котлы серий Logano S111-2, G211, S121-2, G221, G221 A, серий Solid 2000 и моделей K32, K45, на напольные конденсационные котлы серий Logano SB745, GB312, GB402, а также на напольные стальные котлы серий Logano SK655, SK755, только в том случае, если в качестве теплоносителя используется вода согласно Рабочего листа К6 или антифриз Antifrogen N.

При использовании антифриза Anifrogen N необходимо учитывать следующее:

- 1) Указанный антифриз можно применять только в виде водного раствора. Концентрация водного раствора Antifrogen N не должна быть меньше 20% об. от общего количества теплоносителя для обеспечения достаточной коррозионной защиты. При концентрации 60% от объема теплоносителя, температура начала кристаллизации раствора составляет -53 °C.



BOSCH

- 2) При проектировании и выборе насосов необходимо учитывать, что в качестве теплоносителя используется гликоль.
- 3) При соотношении 1:1 (50% гликоля, 50% воды) изменённые теплофизические свойства незначительны и снижение мощности отопительного котла при проектировании можно не учитывать.
- 4) Раствор теплоносителя следует регулярно проверять для оценки эффективности ингибиторов коррозии и концентрации гликоля не реже 1 раза в год.
- 5) Кроме вышеперечисленного необходимо принимать во внимание указания производителя антифриза.

Просим Вас учесть эту информацию в Вашей текущей деятельности, а также в будущих проектах.

С уважением,

Директор по сервису

Е.Л. Ерофеев

Руководитель направления

«Напольные котлы»

Г.В. Топоров